

# 无为市人民医院一键安防报警系统 项目询价公告

## 项目概况

无为市人民医院一键安防报警系统项目，现对该项目采取询价方式进行招标，择优选择采购单位，欢迎合格投标人参加投标。现将招标有关事宜公告如下：

### 一、项目基本情况

1. 项目名称：无为市人民医院一键安防报警系统项目
2. 采购方式：询价
3. 预算金额：45000 元
4. 最高限价：45000 元
5. 采购需求：无为市人民医院红外报警系统项目，具体详见附件。

6. 合同履行期限：10 日历天

7. 付款方式：合同约定

8. 质保期：两年

9. 本项目（否）接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 投标人资质要求：具有独立法人资格。
3. 法定代表人负责该项目，必须提供本人身份证复印件（盖公章）；非法定代表人负责该项目，必须提供法定代表

人签名或盖章的授权委托书及授权人身份证的复印件。

4. 投标书一式三份（一正二副本）装订成册，密封完整加盖骑缝章，标书封面及封皮外写清联系人及号码。

### 三、报名时间

投标单位委托人于 2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 13 日 11:00 时止，携带本单位法人授权委托书、身份证及投标文件前往无为市人民医院医技楼二楼保卫科现场报名

### 四、投标文件开启时间、地点

时 间：2022 年 5 月 13 日 15 点 00 分（北京时间）

地 点：无为市人民医院

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

### 六、其他补充事宜

1. 资金来源：省级财政资金 市本级财政资金 县区级财政资金 自筹资金 其他（请说明资金来源及比例）：

2. 本项目免收投标保证金。

3. 各投标人须对其提交资料的真实性、合法性承担法律责任。如发现存在提供虚假资料行为，一经查实立即取消该投标人投标资格。

### 七、评标办法

1. 以有效投标人报价最低为中标单位；

2. 当出现投标供应商投标报价相同时，采用随机抽取方法确定排名顺序。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名 称：无为市人民医院

地 址：安徽省芜湖市无为市无城镇天王庙巷 1 号

### 2. 项目联系方式

魏科长 电话：18956550996 （保卫科）

无为市人民医院

2022 年 5 月 9 日

# 采购清单说明

序号	名称	参数及描述	单位	数量	单价	备注
1	报警控制器	<p>总线式网络报警主机（支持新国标 GB12663-2019）；</p> <p>8 个板载有线防区，可扩展至 256 个（其中 64 个可以为无线防区）</p> <p>4 个板载触发器输出，可扩展至 256 个</p> <p>支持 8 个无线 485 模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接 8 个无线探测器</p> <p>支持 8000 条报警事件记录，2000 条操作日志和 1500 条管理记录，支持远程搜索查询事件日志</p> <p>支持定时布撤防（日常计划、优先计划）</p> <p>支持 CID 报告，支持话机复用</p> <p>支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置</p> <p>支持 32 个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于 1.2km（Φ1.5mm）</p> <p>支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换</p> <p>支持远程升级,远程导入导出配置参数</p> <p>支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达 2400m（RVV2*1.5mm<sup>2</sup>）</p> <p>短信报警：配合 CMK-4G 模块系列支持</p> <p>电话报警：配合 CMK-4G 模块系列支持</p> <p>电话数量：配合 CMK-4G 模块系列支持 4 个电话号码</p> <p>配置方式：键盘编程和 4200 配置</p> <p>协议：海康 SDK、NAL2300</p> <p>用户：网络用户 32 个，包括管理员、操作员、安装员，制造商</p> <p>功耗：≤60W（负载供电≤40W）</p> <p>电源：AC220V</p> <p>工作温度：- 10℃~+55℃；工作湿度：10%--90%</p> <p>尺寸(宽 x 高 x 深)：370 (H) *320 (W) *86 (D)；</p> <p>重量：&lt;3.5kg</p> <p>安装方式：壁挂</p>	套	4		

2	大屏报警键盘	<p>LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，</p> <p>可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；</p> <p>支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；</p> <p>键盘包含4个遥控器，最大支持32个遥控器；</p> <p>支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片；</p> <p>主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；</p> <p>防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；</p> <p>功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；</p> <p>功耗：1.8W；工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：10%~90%； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g</p>	个	4		
3	交换机	24口千兆电口+2个千兆光口（配带1个千兆光模块）非网管型交换机	台	4		
4	管理工作站	工作站 I7-11700/16G*2/1T+256G/RX640 4G/E2720H	台	1		
5	报警平台软件	<ul style="list-style-type: none"> <li>支持多种通讯方式：通讯能力是联网报警系统的关键，该方案支持PSTN、internet\GPRS\3G\VPN\LAN等通讯方式，灵活多样</li> <li>支持多种设备：支持各类主流厂家报警主机、海康视频监控设备包括DVR、DVS、IPC、NVR等</li> <li>视频管理：支持1、4、9、16等画面分割模式，支持实时预览、监控点轮巡、云镜控制、语音对讲</li> <li>报警视频复核：报警系统收到前端用户的报警信息，视频系统按照预先的联动关系设置，自动弹出报警发生所在区域的现场图像，并支持报警云台预置跳转，方便中心值班人员处理报警，并通过现场图像来进行核实</li> <li>报警联动：支持报警发生时联动声音、视频、录像、电子地图、短信、转发</li> <li>开放性：提供开放的TCP/IP数据接口协议，可将报警信息向第三方平台转发，如门禁、消防、110等公共系统实现报警集成联动</li> </ul>	台	1		
6	联动模块	总线网络报警主机专用/32路继电器输出/弱电	个	4		

7	报警模块	1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板, 1路防区扩展+1路继电器输出	个	29		
8	8防区报警模块	总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA	个	2		
9	声光警号	<ul style="list-style-type: none"> <li>报警音量: 105dB at 30cm</li> <li>防护等级: IP54, 室外防水</li> <li>内置水平仪, 便于辅助安装</li> <li>支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换</li> </ul>	个	6		
10	紧急按钮	<ul style="list-style-type: none"> <li>面板型兼容86盒</li> <li>NO/NC可选</li> </ul>	个	29		
11	开关电源	12V10A	个	2		
12	86明盒	国产优质	个	29		
13	PVC线管	PVC阻燃绝缘线管	批	1		
14	信号线	超五类网线	箱	12		
15	信号线	ZR-RVV2*1.0	批	1		
16	安装辅材	配套	项	1		
17	施工及系统集成服务	系统集成及网络布线服务(人工), 要求报警对接到110联网报警中心; 施工要求: 严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范的各项规定。整体工程施工及所需全部辅材达国标(电缆、光缆、网线、接口、配件等)	项	1		
18	合计					